

их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

Пунктом 50 Правил от 04.09.2013 №776 предусмотрено, что абонент обязан незамедлительно известить энергоснабжающую организацию в случае выхода узла учета или прибора учета из строя (неисправности).

Вместе с тем, данное требование с Вашей стороны исполнено не было, произведен самовольный срыв пломбы, а также нарушен порядок учета отпущенной воды.

На основании вышеназванных положений законодательства произведен расчет платы за безучетное потребление коммунального ресурса. Сумма, подлежащая оплате, составляет 258 866 (двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек.

В соответствии с изложенным, а также руководствуясь ст.15 ГК РФ, требуем незамедлительно принять меры по погашению суммы задолженности в течение 10 дней со дня получения претензии.

В случае неисполнения названных требований ООО «Тюмень Водоканал» оставляет за собой право обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ и судебных расходов в Арбитражный суд Тюменской области.

Приложение:

- расчет причиненного ущерба;
- копия акта обследования.

ООО «Тюмень Водоканал»



Е.А. Шаркова

Телефон: +7 (3462) 540-940
Телефон-факс: +7 (3462) 540-921
E-mail: tnn@rosvodokanal.ru



Росводоканал

2017г.

ПРЕТЕНЗИЯ

27 июня 2017г. в присутствии представителей ООО «Тюмень Водоканал» инженера-инспектора Инспекции водных ресурсов: С.П. Козлова и представителя ТСЖ [REDACTED] в лице начальника отдела технической службы [REDACTED] было произведено обследование сетей водоснабжения и водоотведения жилого дома по адресу: г.Тюмень ул. [REDACTED]

В ходе обследования было установлено, что отсутствуют (сорвана) контрольные пломбы ООО «Тюмень-Водоканал» на запорной арматуре обводной линии и приборе учета холодного водоснабжения.

По результатам обследования составлен акт, который подписан сторонами, копия акта вручена представителю ТСЖ [REDACTED] начальнику отдела технической службы [REDACTED]

В соответствии с пунктом 7.6 договора [REDACTED] на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод от 01.03.2006 (далее - Договор) и п. 35, 36 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства №644 от 29.07.2013г. абонент несет ответственность за сохранность и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств (в том числе приборов учета), находящихся на его балансе и обслуживании, за сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах находящихся на его территории, а также за ущерб, причиненный ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством.

Определение количества поданной (полученной) холодной воды, принятых (отведенных) сточных вод осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (пункт 82 Правил N 644).

Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом, в том числе в случае неисправности прибора учета (подпункт "б" пункта 14 Правил N 776).

Узел учета считается вышедшим из строя (неисправным) в случаях, в том числе наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу узла учета, нарушения контрольных пломб или знаков поверки (пункт 49 правил N 776).

Исходя из пункта 15 Правил N 776, при расчетном способе коммерческого учета воды применяется, в том числе метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Постановления Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» (далее - Правила) в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения за период времени, в течение которого осуществлялось такое самовольное присоединение, но не более чем за три года применяется метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при [REDACTED]

Диаметр условного прохода трубы: Ду - 89 мм.

$$Q = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot 1,2 \cdot T$$

1. Объем воды пропущенный за период с 18.06.2017г. - по 27.06.2017г. = 9 дней.

$$Q = \frac{\pi * d^2}{4} * 1,2 * T = \frac{3,14 * 0,089^2}{4} * 1,2 * 3600 * 24 * 9 = 5\,802,13 \text{ м}^3$$

Итого сумма задолженности составляет: 258 866,68руб.
(с НДС)