



Общество с ограниченной ответственностью

« Соловки Электросбыт »

164200 Архангельская область,

г. Няндомы, Строителей д. 20 а

(881838)6-14-73

e-mail: solovkielektrosbyt@mail.ru

ОГРН 1112930000061

ИНН/КПП 2921012042/291801001

Абоненту Т.П.Т. Северин
Т.П.Т. Северин

№ _____

на № _____

от _____

Уведомление

Уважаемый абонент!

Согласно №1034 от 18.11.2013 г. пункта 64 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Вам необходимо до 1 сентября 2016 года оформить паспорт узла учета тепловой энергии, теплоносителя.

Паспорт узла учета ТЭ и ТН должен содержать следующие пункты:

1. Титульный лист (принадлежность, наименование монтажной организации, объекта, адрес и т.д.);

2. Содержание;

3. Общие сведения с указанием комплектации средствами измерения, применяемых программах и алгоритмах, регистрируемых параметрах и т.д., которые должны соответствовать спецификации на приборы утвержденного проекта УУ ТЭ и ТН;

4. Акт допуска узла учета в эксплуатацию в двух экземплярах по форме, рекомендуемой правилами, подписанный представителями заказчика, монтажной и теплоснабжающей организацией;

5. Карта программирования тепловычислителя;

6. Ведомость учета параметров теплопотребления с монтажа «старта» за период 3-4 суток, завизированная метрологами теплоснабжающей организации.

2. Техническая документация на средства измерений:

- паспорта на все вычислители, расходомеры, термодатчики, преобразователи и т.д. со свидетельствами о поверке;

- эксплуатационная документация на средства измерений от завода-изготовителя (руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, наладке, программированию, методики поверки, схема пломбировки приборов и т.д.);

3. Исполнительная документация:

- схема теплового пункта объекта абонента;

- комплект проектной документации с внесенными исправлениями и дополнениями, согласованный с соответствующими службами теплоснабжающей организации;

- технические условия (ТУ) на установку узла учета, выданные теплоснабжающей организацией.

Эксплуатация узлов учета ТЭ и ТН не соответствующих требованиям вышеуказанным правилам с 18.11.2016 года будет запрещена, см. п. 7 Правил.

Исполнительный директор

Исп. В.И.Степанец 6-17-82

П.А.Трапезников

Копия
Исполнительный
Директор
ТРАПЕЗНИКОВ П. А.

