

ТСЖ «Северная Жемчужина»
Хандриковой И.В.

Общество с ограниченной ответственностью

« Соловки Электросбыт »

164200 Архангельская область,

г. Няндомы, Строителей д. 20 а

(881838)6-14-73

e-mail: solovkielektrosbyt@mail.ru

ОГРН 1112930000061

ИНН/КПП 2921012042/291801001

20.03.2015

№ 374

на № КВР 24.03/01 от 24.03.2015

Ответ на претензию от ТСЖ 19/03-02
от 19.03.2015 года

Уважаемая Ирина Владимировна!


На Ваше письмо от 18 марта 2015 года сообщаем:

- факт некачественной поставки тепловой энергии в горячей воде оформляется двухсторонним актом, с присутствием законного представителя нашего предприятия. Замер качества тепловой энергии определяется по поверенным контрольно-измерительным прибором на тепловом вводе жилого дома обслуживаемого Вашей организацией.

Отсутствие контрольно-измерительных приборов и регуляторов температуры воды в системе горячего водоснабжения на тепловом вводе влечет за собой нарушение пунктов 2.9.2; 9.5.1 и 9.5.10 правил ПТЭТЭ №115 от 24 марта 2003 года и претензия по качеству предоставления тепловой энергии рассмотрению не подлежит.

На основании вышеизложенного, для оформления двухстороннего акта, Вам необходимо отправить заявку для участия представителя нашей организации в обследовании, с указанием предполагаемой даты обследования, но не менее чем за двое суток.

Исполнительный директор



П.А.Трапезников

А.К.Гаджиев
6-17-82